


Test de fumée



Méthodes de réalisation

Objectif	Principe	Bonnes pratiques
<p>Test utilisé pour détecter les branchements pluviaux sur le collecteur d'eaux usées d'un réseau séparatif. Un rapport de test à la fumée de recherche de non-conformité est rédigé avec des photos à la suite du test.</p>	<p>De la fumée diffusée par un générateur dans un tronçon de collecteur isolé du reste du réseau par des ballons obturateurs permet de vérifier l'existence de branchements illicites. Il se produit alors des fumerolles blanches au niveau des gouttières et éventuellement des avaloirs.</p>	<p>Ce système est utilisé sans CO2, la fumée générée est agréée pour l'utilisation en présence publique et ne présente donc aucun danger (conforme à la directive CEE sur les produits dangereux [67/548/CEE] non inflammables).</p>

Moyens

Humains	Matériels	Énergie
<p>1 Responsable Technique 1 Opérateur</p>	<p>1 Fourgon Multifonction 1 Générateur de fumée 1 Appareil photo numérique</p>	<p>Essence</p>